



SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
□	CAIXA DE PASSAGEM ESMALTADA COM TAMP. CEDA 10x10x5cm
CA	CA
—	ELETRODUTO QUE DESCE
—	ELETRODUTO QUE SOBE
□	CÂMERA DE CFTV, USO INTERNO COM INFRA 25m/m 8m/m
— CFTV —	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, PARA CFTV



- NOTAS:**
- 1 - TODA TUBULAÇÃO NÃO INDICADA SERÁ PARA TELEFONIA, VOZ E DADOS: Ø1" - PVC
  - 2 - TODA FIAÇÃO NÃO ESPECIFICADA, A BITOLA SERÁ - 2,5mm²
  - 3 - DIAGRAMA DOS QUADROS: VER DESENHO QUADROS ELÉTRICOS
  - 4 - PARA LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS, VER PLANTA DE FORRO DA ARQUITETURA.
  - 5 - PARA LOCAÇÃO DOS QUADROS, VER PLANTAS DOS RAMAIS ALIMENTADORES.
  - 6 - A ENFIAPÇÃO DEVERÁ SER ORIENTADAMENTE AS SEGUINTES CORES:
    - TERRA DE ENERGIA NORMAL - VERDE
    - NEUTRO (NORMAL E ESTABELECIDO) - AZUL CLARO
    - FASES PARA ILUMINAÇÃO - PRETO
    - RETORNO DE ILUMINAÇÃO - CINZA
    - FASES PARA TOMADAS - VERMELHO
  - 7 - PARA IDENTIFICAÇÃO DAS FASES DOS ALIMENTADORES DOS QUADROS (DENTRO DOS QUADROS E NAS CAIXAS DE PASSAGEM) UTILIZAR JUNTO AOS CONECTORES, FITA ISOLANTE NAS SEGUINTES CORES:
    - FASE R - AZUL ESCURO
    - FASE S - BRANCO
    - FASE T - VERMELHO OU VIOLETA
  - 8 - VER MEMORIAL DESCRITIVO
  - 9 - DEVERÁ SER EXIBIDO DOS INSTALADORES, TODOS OS RELATÓRIOS DE TESTES E CERTIFICAÇÕES.
  - 10 - TODA A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PROJETO DEVERÁ SER ATUALIZADA, CASO HAJA ALGUMA MODIFICAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DOS PONTOS.
  - 11 - OS CABOS DAS CFTV'S DEVERÃO SER LIGADOS COM CONECTORES BNC ENCAIXE E CONECTOR RCA FEMEA.
  - 12 - AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER LIGADAS COM PLUS'S (2P+T) MONO BLOCO MACHO / FEMEA.

PROJETO: RESTAUR E READEQUAÇÕES DE ÁREAS DO MEMORIAL DO IMIGRANTE
CLIENTE: ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MEMORIAL DO IMIGRANTE
LOCAL: R. VISCONDE DE PARNABA Nº 1316 - MOCCA - SÃO PAULO
FASE: PROJETO COMPLEMENTAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
REVISÃO: 01
ESCALA: 1:50 DATA: ABRIL/2011



**VEC**  
ENGENHARIA E GESTÃO

Rua Manoel de Oliveira, nº 633  
Edifício Comercial Solina Lj. 4  
14.700-100 - Jd. 3826 1160  
13.290-000 - Vinhedo - SP  
vec@vecengenhariagestao.com.br

RESPONSÁVEL: NEIDE  
TÉCNICO: CREA  
PROJETO: NEIDE

PLANTA BAIXA  
PRÉDIO-8 e 9 07/10

FOLHA